

F.S. BORGIO

INTERROGAZIONE 13 febbraio 2017

Punto a) se siano state condotte attività dall'Amministrazione comunale per individuare la natura del fenomeno e quali ne siano stati gli esiti

In relazione all'interrogazione n. 91 presentata dai Gruppi Consiliari Io Novara e Forza Italia, in merito ai problemi riscontrati nell'acqua degli asili nido Panda e Girotondo per quanto di competenza si comunica quanto segue:

- nell'acqua calda dell'asilo nido Girotondo si era riscontrata presenza di cattivi odori. In base alle analisi il problema è stato presumibilmente individuato da ARPA in una non corretta combustione del metano. Conseguentemente si è sostituito l'impianto di produzione acqua calda che era a metano con un impianto a pompa di calore elettrico;
- nell'asilo nido Panda si è riscontrato il medesimo cattivo odore. L'impianto di produzione acqua calda era il medesimo (marca e modello) presente all'asilo nido Girotondo. A questo punto si è provveduto ad effettuare il medesimo intervento di sostituzione con pompa di calore elettrica. Dopo l'intervento di sostituzione è risultata ancora esserci presenza di cattivi odori. Al fine di eliminarli nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 febbraio u.s. la Ditta che ha l'appalto di gestione calore ha provveduto a pulire tutti i filtri presenti sui rubinetti ed a far svuotare e riempire l'impianto. Sentito in data odierna (21 febbraio 2017) il nido aprendo l'acqua calda non vi è più odore. Occorrerà verificare nei prossimi giorni il permanere della mancanza di cattivi odori nell'acqua calda al fine di poter ritenere il problema risolto;
- non si è a conoscenza di eventi simili in altre strutture comunali.

Punto b) quali azioni conseguenti a tutela della salute pubblica siano stati adottati

Al nido Girotondo lo scorso anno e al nido Panda attualmente non appena si è avuto sentore dell'odore inadeguato (pur con esiti delle analisi che confermavano la potabilità dell'acqua) si sono messe in atto tutte le procedure utili per tutelare sia i bambini frequentanti sia il personale operante nelle strutture.

Nel dettaglio:

- si è sospeso l'utilizzo dell'acqua del rubinetto
- si è richiesta la fornitura alla ditta Alessio di acqua in bottiglia per dissetare
- si è predisposta la fornitura giornaliera di sacche di acqua potabile da parte di Acqua NovaraVCO utilizzate, in particolare, per l'igiene dei bambini
- si sono fornite salviettine umide da aggiungere all'acqua delle sacche per le operazioni di igiene dei bambini
- si è interrotta la preparazione dei pasti nelle due strutture:
 - ¶ al nido Girotondo la ditta Alessio ha garantito la preparazione dei pasti presso la cucina della limitrofa scuola Thour
 - ¶ al nido Panda la ditta Alessio assicura i pasti tramite il veicolato
- si è interrotto l'utilizzo della lavanderia lavando i capi in altra struttura

Le ditte che collaborano con noi nei plessi sono tenute costantemente aggiornate sull'evoluzione delle situazioni così che possano prendere le misure idonee per il loro personale.

Al nido Girotondo i genitori sono stati incontrati più volte dagli Assessori di competenza e dai tecnici per aggiornarli in tempo reale sulle scelte che l'Amministrazione stava compiendo.

Ogni qualvolta vi sono degli elementi di novità, sempre li si comunica immediatamente ai genitori, tramite affissione in struttura, tenendoli così aggiornati.

Punto c) se la Giunta non ritenga necessario informare adeguatamente i cittadini sui rischi inerenti e conseguenti

in considerazione dell'assenza di rischio per la salute non si è ritenuto di dover effettuare campagne informative che avrebbero potuto ingenerare un ingiustificato allarmismo. Sono in corso ulteriori controlli al termine dei quali, se saranno evidenziate anomalie o situazioni di rischio, sarà effettuata una adeguata informazione dei cittadini.